

PFP 700**Alimentatore PFP 700**

Per alimentare le entrate di comando delle unità di controllo bruciatore PFU, carico uscita: 24 V=, 600 mA, tensione di rete commutabile tra 110/120 V~ e 220/240 V~, 50/60 Hz.

Testo ordine	N° d'ordine
PFP 700T/N	84366510

PFA**Controllore bus di campo PFA****Codice tipo**

PFA	Controllore bus di campo
7	Serie 700
00	Versione standard
10	Versione per bruciatori pilota e bruciatori principali
T	Tensione 220/240 V~, 50/60 Hz
N	Tensione 110/120 V~, 50/60 Hz

[Informazioni](#)
[Tecniche PFA, BGT](#)

Per collegare le unità di controllo bruciatore PFU al PROFIBUS DP. Con il PFA 700 si possono controllare nel rack BGT SA-9U/1-DP700 max. nove unità di controllo bruciatore PFU 760 mediante il PROFIBUS DP, con il PFA 710 nel rack BGT SA-8U/1-DP710 max. otto unità di controllo bruciatore PFU 780.

Il controllore bus di campo PFA 700/710, unitamente al rack BGT, è conforme alla direttiva sulla bassa tensione (2006/95/CE) e alla direttiva EMC (2004/108/CE). In esso è integrata un'alimentazione di energia elettrica per il collegamento bus e le entrate delle unità di controllo bruciatore, nonché interruttori a codice per l'indirizzamento.

Testo ordine	N° d'ordine
--------------	-------------

Versione standard

PFA 700T	84395111
PFA 700N	84395112

Versione per bruciatori pilota e bruciatori principali

PFA 710T	84395113
PFA 710N	84395114

Ricambio per PFA 700A (84395100)*

PFA 700T con connettore PROFIBUS	84395101
PFA 700N con connettore PROFIBUS	84395102

* Per la sostituzione del PFA 700A (84395100) in impianti esistenti con BGT SA-9U/1DP (84402283) si deve utilizzare il connettore PROFIBUS accluso con circuito di protezione.

Accessori per PFA

Testo ordine	N° d'ordine
Connettore PROFIBUS con circuito di protezione	74960621

Altri accessori:
pagina 104